

УЗХ № 156/12.02.15г.

РАЗЯСНЕНИЯ, съгласно чл.29 от ЗОП във връзка с постъпило на 11.02.2015г. запитване по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на техническо и технологично оборудване: Обект №1 – Генератор, Обект №2 – Непрекъсваemo захранване UPS и Обект №3 – Компресор за състен въздух за нуждите на проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и инновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001“.

Въпрос: Във Ваш отговор на въпроси по тази процедура от 27.01.2015 г., касаеща качеството на въздуха е посочено, че същото трябва да е не по-ниско от клас 1 според ISO 8573-1.

Тъй като въпросният стандарт касае три параметъра на въздуха /остатъчно съдържание на твърди частици, остатъчно съдържание на масло и остатъчно съдържание на влага/, моля да потвърдите, че въпросният клас 1 важи и за трите параметъра, т.е:

- Остатъчно съдържание на твърди частици < 0,01 µm;
- Остатъчно съдържание на масло < 0,01 mg/m<sup>3</sup>;
- Остатъчно съдържание на влага < 0,0033 g/m<sup>3</sup> (т.е. -70°C точка на роса);

Отговор: Потвърждаваме, че изискването за качеството на въздуха следва да бъде не по-ниско от клас 1, според ISO 8573-1, като то важи и за трите параметъра, т.е:

- Остатъчно съдържание на твърди частици < 0,01 µm;
- Остатъчно съдържание на масло < 0,01 mg/m<sup>3</sup>;
- Остатъчно съдържание на влага < 0,0033 g/m<sup>3</sup> (т.е. -70°C точка на роса);

12.02.2015г.

Гр. София

Елица Панайотова,

Изпълнителен директор на

„София Тех Парк“ АД

