

РАЗЯСНЕНИЯ, съгласно чл.29 от ЗОП във връзка с постъпило на 28.01.2015г. запитване по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на техническо и технологично оборудване: Обект №1 – Генератор, Обект №2 – Непрекъсваемо захранване UPS и Обект №3 – Компресор за сгъстен въздух за нуждите на проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001“.

Въпрос: На какво разстояние ще бъде генератора консуматорите (за силови и сигнални кабели)? Съответно къде ще бъдат положени тези кабели – Ваши изисквания? На какво разстояние ще бъде компресора от ел.таблото?

Отговор: Генераторът ще бъде разположен на около 15 метра от главното елтабло на лабораторията.

Предвижда се кабелите да минават в тръба, разположена под подовата настилка на помещенията. Окабеляването на сградата, в т.ч. окабеляване по част „електро“, ще бъде извършено от изпълнителя на договор за инженеринг на сградата. Отстоянието на компресора от елтаблото ще бъде преценено допълнително с оглед целесъобразност на разположението.

02.02.2015г.

Гр. София

Елица Панайотова,
Изпълнителен директор на
„София Тех Парк“ АД