

Узх. № 142/10.02.2015г.

РАЗЯСНЕНИЯ, съгласно чл.29 от ЗОП във връзка с постъпило на 06.02.2015г.
запитване по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Доставка на техническо и технологично оборудване: Обект №1 – Генератор, Обект №2
– Непрекъсваемо захранване UPS и Обект №3 – Компресор за сгъстен въздух за нуждите
на проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1:
„Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно
договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001“.

Въпрос: Относно Позиция 2 – UPS: какво е минималното изискване за киловати на UPS и какъв е извода: трифазен или многофазен?

Отговор: Необходимото непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) трябва да бъде с мощност не по-малко от 100 kVA, задължително с трифазен изход.

Въпрос: Относно Позиция 3 – Компресор за сгъстен въздух: какъв трябва да е изсушителят на въздуха – фреонов или адсорбционен и какъв трябва да е ресиверът: статичен или променлив?

Отговор: Възложителят няма поставени изисквания по отношение на типа на изсушителя на компресора за сгъстен въздух. Проектите за лабораторията, за която е предвазначено оборудването, са изработени на базата на фреонов тип изсушител. По отношение на ресивера е достатъчно той да бъде статичен.

Въпрос: Какъв документ ще приеме възложителят за доказване на възможността за доставка на оборудването от производителя в рамките на предложения срок за доставка.

Отговор: Възложителят няма поставени изисквания по отношение на вида документи, с които участникът установява съответствието на предложението му с минималните изисквания на възложителя. Комисията по провеждане на процедурата ще направи преценка на представените от участника документи и ще направи констатация за тяхната относимост, валидност и изчерпателност.

10.02.2015г.

Гр. София

Елица Панайотова,
Изпълнителен директор на
„София Тех Парк“ АД

